



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО
НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, E-mail i1tond@22.mchs.gov.ru, телефон 50-53-35

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 249/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

**МУНИЦИПАЛЬНОМУ АВТОНОМНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ДЕТСКИЙ САД № 276"**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 31.08.2022 № 249 в период с 12 часов 00 минут «02» сентября 2022 г. по 14 часов 00 минут «05» сентября 2022 г. на объектах защиты, здания объекта дошкольного образования, помещений, территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 276", расположенного по адресу 656902 Алтайский край г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 57,

Старшим дознавателем отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Трубниковым Василием Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка по адресу: 656902 Алтайский край г. Барнаул, с. Власиха, ул. Первомайская, 57

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий МАДОУ «Детский сад №276» Фесюк Нина Николаевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- Звуковые сигналы СОУЭ в образовательном учреждении не обеспечивают общий уровень звука (уровень звука	ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1 СП 3	01.02.2023	

	постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя.	13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173,		
2.	- Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	
3.	- Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью или световыми указателями, подключаемыми к сети электроснабжения и включаемыми в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 48 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемого лица, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Срок уведомления лицом, которому выдано предписание, должностного лица, выдавшее предписание, об исполнении пунктов предписания: 02 февраля 2023 года.

К уведомлению прилагаются копии документов, подтверждающих устранение нарушений.

указывается рабочий день, наступивший не ранее срока устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанного в предписании

Заведующий МАДОУ «Детский сад №276»

Фесюк Нина Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Мессер
(подпись)

«05» сентября 2022 г.

(дата составления предписания)

Старший дознаватель ОНД и ПР по Индустриальному району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю
майор внутренней службы Трубников Василий Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

